

Предписание Роспотребнадзора и Госпожнадзора

по МБДОУ ЦРР-ДС №69

№ п/п	Наименование образовательной организации	Предписание Роспотребнадзора статья и вид нарушения	Предписание Госпожнадзора статья и вид нарушения
1.	МБДОУ «ЦРР – Д/С № 69»	Нет четкого разграничения территории между групповыми площадками. п.3.6,3.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 ст.6.3 КоАП РФ	Состояние огнезащитной обработки проверять не реже одного раза в год.С составлением соответствующего акта проверки. Правила противопожарного режима в РФ п.21
2.		В хозяйственной зоне не оборудована мусороконтейнерная площадка в соответствии с требованиями. п.3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 42-128-4690-88 «Содержание территории населенных мест», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»	Автоматическую пожарную сигнализацию привести в рабочее состояние. Правила противопожарного режима в РФ п.61
3.		Отсутствует специально выделенное помещение для хранения перегоревших и неисправных	Высоту эвакуационных выходов предусмотреть не менее 1,9 метр, ширину 1,2 метра. П.6.16 СП 1.13130.2009,п.5.2.14.СНиП 21-01-97

		люминесцентных ламп в нарушении п.7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 Ст.8.2. КоАП РФ	
4.		Обеспечить расстановку кроватей свободным проходом детей между кроватями, кроватями и наружными стенами п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13	Наружные пожарные лестницы со второго этажа здания предусмотреть с уклоном более 45 градусов. п.5.2.СП 1.13130.2009
5.		Отсутствует 2 смены матрасников на каждого ребёнка. п. 6.15	Под лестничным маршем устроенное кладовое помещение. Демонтировать Правила противопожарного режима в РФ п.23
6.		Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей недостаточном количестве. п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 ст. 6.7 ч.1 КОАП РФ	С помещения 1-й младшей группы на первом этаже предусмотреть второй эвакуационный выход. п.6.12.СНиП 21-01-97
7.		На объекте отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья, а в товаротранспортных накладных предоставляемых МКУ «Махачкалапродукт» ,отсутствуют сведения о регистрационном номере декларации соответствия, в том числе ее регистрационный	Наружные пожарные лестницы не подвергнут эксплуатационным испытаниям не реже одного раза в пять лет с составлением соответствующего протокола испытаний. Правила противопожарного режима в РФ п.24

		<p>номер, срок ее действия, наименование лица принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший. ст 23,28 Закона №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 21 и 24 ТР ТС 021/2011</p>	
8.		<p>Не проведено распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием. п.18 СанПиН 2.4.1.3049-13</p>	<p>На объекте предусмотреть вывод сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны ПАК Стрелец Мониторинг</p>
9.			<p>На объекте отсутствует проектная документация на систему автоматической пожарной сигнализации. Правила противопожарного режима в РФ п.61</p>
10			<p>На объекте по периметру кровли отсутствует ограждение п.8.11 СНиП 21-01-97</p>
			<p>Дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 50 см. от электропроводки. Правила противопожарного режима в РФ п.61,п.13.3.6.СП 513130.2009</p>